



✓

# CITTA' DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

**SETTORE: AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENTIVO**

Reg. Serv. N°: <b>76/2016</b> del <b>05/03/2015</b>	Cig: <b>2041809 D35</b>
N° Registro Generale <b>324</b>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <b>150 del <del>01/03/2015</del> 9 MAR. 2016</b>	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

**Oggetto:** **impegno di spesa € 6.990,00** IVA al 10% compresa fornitura e posa in opera NUOVO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N° 13 EX ATO 2 PER N° 4 POMPE DA 18 kw PER UN TOTALE FINO A 80 kw - Intervento straordinario urgente - DITTA FARIEL S.R.L. Impianti Elettrici, Elettronici - Corso Italia 152fraz. Campora San Giovanni - 87030 Amantea

L'anno duemilasedici, il giorno **cinque** del mese di **marzo**

IL RESPONSABILE SETTORE MANUTENTIVO

**PREMESSO**

- Che in data 07/05/2009 è avvenuta la consegna restituzione formale a questo Ente delle stazioni di sollevamento ubicato su questo Territorio Comunale da parte dell'ATO 2;
- Che dopo la consegna lo scrivente, anche a seguito di Ordinanze Sindacali del comune di Nocera Terinese riguardo all'impianto di depurazione generale, ha provveduto a far funzionare gli impianti ricadenti sul territorio comunale di Amantea al fine di evitare che i liquami defluisse in mare, nello specifico dell'impiantistica elettrica alla ditta Fariel s.r.l. quale addetto al servizio specifico di manutenzione ordinaria;

**PRESO ATTO** della segnalazione del Comune di Nocera che ha rimodulato il sistema condotte, procedendo alla realizzazione di un tratto che collega direttamente l'imp. N° 13 all'impianto di depurazione bypassando l'imp. 14 posto all'interno del Villaggio la Macchia sito in Nocera Terinese al fine di alleggerire nella stagione estiva il carico presso codesto impianto creando situazioni di fuoriuscita;

**VALUTATO** che nelle more del potenziamento da parte dell'Enel della fornitura necessaria è urgente procedere alla realizzazione di un nuovo quadro elettrico di adeguata capacità con riferimento ai KW e all'ampaggio per l'assorbimento potenziato ;

**VERIFICATA** la circostanza nella sua gravità e alle riunioni effettuate con il prefetto della provincia di Catanzaro;

**RITENUTO:** doversi procedere nell'immediato intervento di fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura sopra descritta in base al preventivo presentato dalla ditta stessa che svolge in loco la manutenzione ordinaria degli impianti allegata al presente atto.

**RILEVATO** il particolare carattere d'urgenza, in specie al fine della necessita di tutelare l'interesse pubblico primario alla salute ed all'igiene oltre al relativo disagio che potrebbe determinarsi da una diversa situazione derivante dal blocco dell'impianto e quindi della fuoriuscita a mare dei liquami;

**STABILITO** la congruità del prezzo presentato con riferimento ai normali prezzi di mercato in base all'intervento da effettuare come di seguito riportato e che comprende:

- rimozione quadro elettrico pompe e comando stazione.
- sostituzione impianto elettrico interno di forza motrice con impianto adeguato alla potenza impegnata.
- rifacimento quadro elettrico comando e protezione pompe con relativo cablaggio e collegamento alla rete elettrica, per n° 4

- pompe da 18kw compreso tele avviatore e interruttori termici di protezione secondo criteri e normative vigenti.
- installazione di interruttore megatiker da 250° magnetotermico differenziale compreso quadro elettrico di contenimento e linea f.m. fino a quadro pompe..
- Rifacimento scavo esterno con conseguente posa tubi, posa di n° 4 cavi del tipo fg70r 4x25 per collegamenti pompe e di n° 4 cavi 4x2,5mm per collegamenti galleggianti e/o apparecchi di comando.
- esecuzione di foro a parete per passaggio tubi.
- chiusura di tutti fori esistenti sulle pareti della carina.
- disinfestazione e derattizzazione momentanea della cabina.

**VISTO** il decreto Sindacale del 07/01/2016 con il quale è stato dato incarico all'Ing. Domenico Pileggi, fino a 31/12/2015, di Istruttore Direttivo Tecnico con e contestuale conferimento delle funzioni di Responsabile del settore in epigrafe riportato

**VISTI**

- gli artt. 107 e 108, comma 2 del D.Lvo 18.08.2000, n°167 e successive integrazioni e modifiche;
- gli artt. 16, 21 e 22 del testo coordinato del regolamento sugli uffici e sui servizi, approvato con deliberazione della giunta comunale n° 343 del 19.06.2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

**DETERMINA**

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) PROCEDERE all'impegno spesa di **impegno di spesa € 6.990,00 IVA al 10% compresa fornitura e posa in opera NUOVO QUADROI ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N° 13 EX ATO 2 PER N° 4 POMPE DA 18 kw PER UN TOTALE FINO A 80 kw - Intervento straordinario urgente - DITTA FARIEL S.R.L. Impianti Elettrici, Elettronici - Corso Italia 152fraz. Campora San Giovanni - 87030 Amantea**”
- 3) Disporre contestuale impegno spesa per la somma sopra riportata imputandola sui capitoli di bilancio anno 2016 di previsione;
- 4) Di **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che il fine che si intende perseguire con il presente atto e quello di garantire all'Ente la realizzazione dell'opera in oggetto;
- 5) **La Presente** determinazione:
  - a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;

(Il Responsabile Settore)  
ing Domenico Pileggi

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</b></p> <p>Intervento <u>1090103</u>... Capitolo <u>80048/4</u> PEG</p> <p><b>Bilancio Corrente Esercizio -</b></p> <p><b>Competenza                      Residui</b></p> <p><b>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</b></p> <p>Il Responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano Vignatiore)</p>	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data .....</p> <p>Il Responsabile Dr. Gaetano Vignatiore</p>
<p style="text-align: center;"><b>PUBBLICAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;">Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal <u>9 MAR. 2016</u> al <u>24 MAR. 2016</u> IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p> <div style="text-align: right;">  </div>	